

Bygningsdelskort

Ansvarlig & forvaltningsklassifikation

Leverandøroplysninger / Fabrikant

Dato: _____

Navn: Lumega Europe ApS

Rådgiver: _____

CVR: 44433915

Entreprenør: _____

Ref: Rune Søgaard Larsen

Bygherre: _____

Web: <https://lumega.eu/da/>

Bygningsdel: _____

Mail: info@lumega.eu

Klassifikation: _____

Bilag: Dialux beregning for lux-værdier
Produktdatablad for specifikationer
Evt. 3. parts lysmålinger fra lyslaboratori

Bygningsdel: _____

Regelmæssig vedligeholdelse er absolut nødvendig for opretholdelsen af et effektivt belysningsanlæg. Kun herved begrænses en aldersbetinget reduktion af de lysmængder, der er til rådighed i anlægget. De mindsteværdier for lysstyrkerne, der er fastlagt i EN 12464, er vedligeholdelsesværdier. Det vil sige, at de er baseret på en nyværdi (ved installeringen) og en fastlagt vedligeholdelse. Det samme gælder naturligvis for de værdier, der er beregnet i DIALux. De kan derfor kun opnås, hvis denne tilgrundliggende vedligeholdelsesplan udføres konsekvent.

Generelle informationer om rummet

Udendørs omgivende betingelser:

Beskidt

Udendørs vedligeholdelsesinterval:

Hvert år

LED armatur specifikationer

Refleksionens indflydelse på rumfladerne:

Lille ($l \leq 1.6$)

Belysningsart:

Direkte

Belysningsarmaturenes vedligeholdelsesinterval:

Årligt

Type belysningsarmatur:

Lukket IP66

Driftstid per år (på 1000 timer):

2.58

Lampetype:

LED belysning

Omgående udskiftning af udbændte lamper:

Ja

Vedligeholdelsesfaktor for rumflader:

0.94

Vedligeholdelsesfaktor for belysningsarmaturer:

0.70

Vedligeholdelsesfaktor for lampelysstrøm:

0.90

Overlevelsesfaktor for lamper:

1.00

Vedligeholdelsesfaktor:

0.65

Produktdata Fast data

Produkt navn: NS95

Produkttype: Spotlight

Garanti: 5 år

Energiklasse: A+

Produktdata Variabel data

Levetid: _____

Forbrug: _____

Finish farve: _____

Antal lamper: _____

Dato opsat: _____

Generelt: Dele i polycarbonat eller pulverlakerede overflader rengøres med universal rengøringsmiddel. Rengøringsmiddel skal altid tørres af med demineraliseret vand for at undgå kalkpletter. Reflektorer skal altid rengøres med demineraliseret vand, eller ved stærk snavs vinduesrens. Slibemiddel eller opløsningsmiddel er på eget ansvar og garantien frafalder med øjeblikkelig virkning.

Rengøring af lyskilder = anvend en fugtig klud for at fjerne støv og snavs, frontglas.

Rengøring af lamper = løft en loftplade af ved siden af armaturet og fjern støv og snavs fra belysningsarmaturets top.

Vær grundig med fjernelse af støv mellem aluminiums-køleribberne. Anvend eventuelt blidt lufftryk, men vær varsom.

Kontrol af belysning = kontrol af om alt fungerer som det skal. Foretag hvis nødvendigt lux målinger.

Maling af lofter og vægge = anvend samme type maling eller bedre.

Rengøring af vinduer = vinduespudding

Hovedrengøring = rengøring i hele lokalet (grundigt)

Rengøring af gulv = støvsugning eller vask

Rengøring af vægge og lofter = fjern eventuelt fedt eller støvlag

Note: efter de tre år køres samme cyklus forfra.